

2025 年 4 月东湖应急管理办 “双随机” 检查记录表

序号	企业名称	企业地址	检查事项	检查时间	检查结果	整改情况	检查人
1	深圳市金地物业管理有限公司彩世界管理处	深圳市罗湖区东湖街道东湖路彩世界小区内	1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。	2025/04/16	1、安全出口未安装应急灯； 2、入口处疏散指示标准未按标准接入电源。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
2	百胜餐饮（深圳）有限公司肯德基观山嘉苑餐厅	深圳市罗湖区东湖街道金湖社区翠荫路490号观山嘉苑2栋B座地下4层04号	1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。	2025/04/16	1、车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志。	已整改	朱斌， 高嘉蔓

3	中交第四航务工程局有限公司（深圳水库沙湾路侧水质保障工程）	深圳市罗湖区东湖街道沙湾路全段	1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。	2025/04/16	1、车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
4	深圳亚米开创餐饮管理有限公司	深圳市罗湖区东湖街道喜荟城二层 222 号商铺	1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。	2025/04/09	1、厨房疏散通道被占用。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
5	深圳市原味田园餐饮管理有限公司	深圳市罗湖区东湖街道太宁路8号喜荟城购物中心一层160号	1、消防通道检查：生产经营单位是否占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。	2025/04/09	1、消防通道检查：未见生产经营单位占用、堵塞消防通道； 2、安全生产隐患管理类违法：生产经营单位已建立事故隐患排查治理制度。	无	朱斌， 高嘉蔓