

2025 年 5 月东湖应急管理办 “双随机” 检查记录表

序号	企业名称	企业地址	检查事项	检查时间	检查结果	整改情况	检查人
1	深圳市泽晟医药有限公司	深圳市罗湖区东湖街道大望社区新田村新田厂 9 号 102	1. 安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2. 消防安全：灭火器是否定期进行检查。	2025/05/21	1、仓库消防应急照明灯具未通电； 2、安全生产台账制度需补充完善。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
2	罗湖区大望片区污水临时处理服务项目	深圳市罗湖区东湖街道大望学校公交站旁	1. 安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2. 消防安全：灭火器是否定期进行检查。	2025/05/21	1. 生产经营单位是建立事故隐患排查治理制度。 2. 灭火器是定期进行检查。	无	朱斌， 高嘉蔓
3	中国石化销售股份有限公司广东深圳坤达加油站	深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路北面	1. 安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2. 消防安全：灭火器是否定期进行检查。	2025/05/09	1. 生产经营单位是建立事故隐患排查治理制度。 2. 灭火器是定期进行检查。	无	朱斌， 高嘉蔓

4	中国石化销售股份有限公司广东深圳荣达加油站	深圳市罗湖区东湖街道盐排高速公路南面	1. 安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2. 消防安全：灭火器是否定期进行检查。	2025/05/09	1、灭火器过期未及时更换。	已整改	朱斌， 高嘉蔓
5	深圳来眠新养科技有限公司	深圳市罗湖区东湖街道大望社区大望村新平大道 2 号 104	1. 安全生产隐患管理类违法：生产经营单位是否建立事故隐患排查治理制度。 2. 消防安全：灭火器是否定期进行检查。	2025/05/27	1、灭火器被遮挡； 2、配电房内有杂物堆积。	已整改	朱斌， 高嘉蔓